

知道互感器的变比怎么算电流量程.已知电流互感器和电流的变比是200比5和100比5 额定80 怎么计算实际电流-股识吧

一、电流互感器匝数比是怎样计算

电流互感器本身都有一个一次额定安匝数，比如有的互感器是150安匝、有的是300安匝、有的是800安匝等等，知道一次额定安匝就可知道穿心匝数下的变比。

用额定安匝数除以穿心匝数等于一次电流，二次5A（或1A）不变。

比如该互感器一次额定安匝为300安匝，穿2匝的变比为 $(300/2)/5=150/5$ ，穿3匝的变比为 $(300/3)/5=100/5$ 。

所谓互感器一次额定安匝数就是互感器在1匝时的一次额定电流值。

二、电流互感器型号怎么确定其电流比

200/5 就代表电流比为40 400/5就代表8 直接除就是了

三、已知电流互感器和电流的变比是200比5和100比5 额定80 怎么计算实际电流

$200/5=40$ 倍 $100/5=20$ 倍。

不知你指的80是甚么意思？如果你是想实际的电流是80A，在电流表上指示是多少A.如果是这样，那在电流表上只是的是80A。

如果现在你的实际的最大负荷电流是80A.你是最大的负荷电流了。

要选择电流互感器应选100/5.

四、你好，请教个问题，双变比组合互感器电压10000/100，电流15 30/5。怎么算倍率

电流互感器变比是多少？倍率=压互变比 × 流互变比

五、互感器电流比75/5怎么算

算术计算方式：75/5=15倍

参考文档

[下载：知道互感器的变比怎么算电流量程.pdf](#)

[《卖出股票额度多久消失》](#)

[《配股分红股票多久填权》](#)

[《股票通常会跌多久》](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[下载：知道互感器的变比怎么算电流量程.doc](#)

[更多关于《知道互感器的变比怎么算电流量程》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/22206137.html>