消防排烟量为什么比平时排风大！防排烟平时的状态-股识吧

一、消防排烟正压送风的问题！

正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室？---按规范要求，送风口应设于楼梯间、前室、封闭避难层。
楼梯前室是不是必须设正压送风？---不具备自然排烟条件的消防电梯间前室可合用前室必须设置。
这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照，现一层的正压送风设在房间内了，规范允不允许啊？---不允许。
这样的情况下，只能增设一段风管，引到前室。
哪个规范上规定的？---《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。

二、消防排烟机的排风量和排烟量一样吗？排风量和排烟量如何精确计算？

消防排烟机的排风量和排烟量是一样的；
排风量和排烟量用专用测量仪器：——在规定的时间、空间内排出的百分比=排风量

三、防排烟平时的状态

排烟风机的作用是：当地下室发生火灾是，有大量的烟雾产生，这时，消防用排烟风机启动，把发生火灾区域的烟雾排除。
另外，排烟风机在平时也可以作为地下室的还空气用。
如果送风机是设在高层建筑的屋面，通过管道井给楼梯间或电梯前室送风机，这时，称为正压送风，其作用也是为了在楼层发生火灾时，给楼梯间或电梯前室送风机，保证人的安全撤离。

四、做消防工程的请进，帮我算下防排烟的风量！

正压送风以及机械防烟的风量直接跟着规范中取值就好了。
排烟的风量最简单的方法就是，当承担一个防烟分区的时候，用60*防烟分区面积即可。
如果承担两个防烟分区的时候，则计算是用120*最大防烟分区的面积

五、消防排烟风机设计为25000风量，但实测进风口风量为11000，风管不漏风，是怎么回事，请教各位大虾????

你算风压了吗？风机在不同风压下风量会差很多，建议测一下风机进出口的风压，对照一下风压-风量曲线。

六、消防排烟风机风量低是什么原因

消防排烟风机风量低，是你选择的风机的功率小或者风道的进风口小或堵塞造成。

参考文档

下载：消防排烟量为什么比平时排风大.pdf
《股票有根紫线是什么意思》
《新股开板后怎么快速卖掉股票》
《区块链股票怎么运用》
下载：消防排烟量为什么比平时排风大.doc
更多关于《消防排烟量为什么比平时排风大》的文档...

声明：
本文来自网络，不代表
【股识吧】立场，转载请注明出处：
https://www.gupiaozhishiba.com/book/48785197.html